



Woningnummer: 1
Adres: DOMINEESTRAAT 2
7391 GG TWELLO
Bouwjaar: 1955
Gevelbelasting: 60 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 2
Adres: DOMINEESTRAAT 2A
7391 GG TWELLO
Bouwjaar: 1954
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 3
Adres: DOMINEESTRAAT 12
7391 GG TWELLO
Bouwjaar: 1925
Gevelbelasting: 44 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 4
Adres: DOMINEESTRAAT 24
7391 GH TWELLO
Bouwjaar: 1923
Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: dauerlüftung in kozijnen
stolpramen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: moet bekeken worden in Fase 2

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 5
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 1
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1970

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 6
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 1A
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1971

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 7
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 2
7391 MD TWELLO

Bouwjaar: 1915

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 8
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 3
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1971

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 9
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 3A
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1971

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 10
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 5
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1971

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 11
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 5A
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1972

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 12
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 6A
7391 MD TWELLO

Bouwjaar: 1966

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 13
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 7
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1972

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 14
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 7A
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1972

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 15
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 7B
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1972

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 16
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 8
7391 MD TWELLO

Bouwjaar: 1924

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 17
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 9
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1915

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 18
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 10
7391 MD TWELLO
Bouwjaar: 1910
Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen
stolpramen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 19
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 11
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1915

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 20
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 12
7391 MD TWELLO

Bouwjaar: 1907

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 21
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 13
7391 MA TWELLO

Bouwjaar: 1955

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 22
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 16
7391 MD TWELLO

Bouwjaar: 1910

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 23
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 17
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1912

Gevelbelasting: 52 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 24
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 25
7391 MB TWELLO
Bouwjaar: 1907
Gevelbelasting: 55 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 25
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 27
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1907

Gevelbelasting: 56 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 26
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 29
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1962

Gevelbelasting: 55 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 27
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 32
7391 ME TWELLO

Bouwjaar: 1928

Gevelbelasting: 53 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 28
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 35
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1920

Gevelbelasting: 56 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 29
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 37
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1894

Gevelbelasting: 57 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 30
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 39A
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1894

Gevelbelasting: 57 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: stolpramen aanwezig
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 31
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 41
7391 MB TWELLO

Bouwjaar: 1894

Gevelbelasting: 57 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 32
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 49
7391 MC TWELLO

Bouwjaar: 1927

Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig

Opmerkingen: dakvlak ligt in de zijgevel

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 33
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 51
7391 MC TWELLO

Bouwjaar: 1935

Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 34
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 55
7391 MC TWELLO

Bouwjaar: 1935

Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen

Opmerkingen: dakvlak ligt in de zijgevel

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 35
Adres: OUDE RIJKSSTRAATWEG 57
7391 MC TWELLO

Bouwjaar: 1935

Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 36
Adres: LEIGRAAF 7
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1914
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 37
Adres: LEIGRAAF 9
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1914
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig

Opmerkingen: stolpramen in de zijgevel

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 38
Adres: LEIGRAAF 10
7391 AK TWELLO
Bouwjaar: 1915
Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.

Woningnummer: 39
Adres: LEIGRAAF 13
7391 AK TWELLO
Bouwjaar: 1910
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 40
Adres: LEIGRAAF 17
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1913
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 41
Adres: LEIGRAAF 21
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1912
Gevelbelasting: 62 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 42
Adres: LEIGRAAF 25
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1934
Gevelbelasting: 60 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 43
Adres: LEIGRAAF 31
7391 AE TWELLO
Bouwjaar: 1850
Gevelbelasting: 60 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: moet bekeken worden in Fase 2

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 44
Adres: DOORNWEERDSTRAAT 25
7391 TS TWELLO
Bouwjaar: 1926
Gevelbelasting: 60 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen
stolpramen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: moet bekeken worden in Fase 2

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 45
Adres: BINNENWEG 1
7391 GG TWELLO
Bouwjaar: 1955
Gevelbelasting: 56 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking op basis van lage gevelbelasting
ondank mogelijk aangetroffen akoestisch zwakke kenmerken

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 46
Adres: BINNENWEG 15
7391 GK TWELLO
Bouwjaar: 1932
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☒ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig
schuiframen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: moet bekeken worden in Fase 2

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 47
Adres: BINNENWEG 17
7391 GK TWELLO
Bouwjaar: 1920
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
stolpramen aanwezig

Opmerkingen: dakvlak ligt in de zijgevel, stolpramen aanwezig achter de luiken

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 48
Adres: BINNENWEG 19
7391 GK TWELLO
Bouwjaar: 1920
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☐ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: Geen akoestische zwakke kenmerken

Opmerkingen: dakvlak ligt in de zijgevel, stolpramen aanwezig achter de luiken

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 49
Adres: BINNENWEG 21
7391 GL TWELLO
Bouwjaar: 1922
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 50
Adres: BINNENWEG 23
7391 GL TWELLO
Bouwjaar: 1925
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☐ dauerlüftung in kozijnen
- ☐ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak

Opmerkingen:

Totaal conclusie: komt NIET in aanmerking

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.



Woningnummer: 51
Adres: BINNENWEG 25
7391 GL TWELLO
Bouwjaar: 1922
Gevelbelasting: 61 dB

Belangrijke akoestische eigenschappen in de zwaarst belaste gevel:

- ☒ slaapkamer onder een hellend dak
- ☒ dauerlüftung in kozijnen
- ☒ stolpramen aanwezig
- ☐ schuiframen aanwezig
- ☐ stalen kozijnen aanwezig

Advies op de volgende onderdelen:

Bouwjaar: bouwjaar voor 1 maart 1986

Gevelbelasting: afhankelijk van de akoestische eigenschappen mogelijk in aanmerking
Eigenschappen: slaapkamer onder een hellend dak
dauerlüftung in kozijnen
stolpramen aanwezig

Opmerkingen:

Totaal conclusie: moet bekeken worden in Fase 2

TOELICHTING CONCLUSIE:

Bouwjaar:

Een voorwaarde om als saneringssituatie aangemerkt te worden, is dat het geluidgevoelige gebouw op 1 maart 1986 aanwezig was. Als een gebouw na 1 maart 1986 is gebouwd, wordt het niet als saneringssituatie aangemerkt en stopt het project voor het gebouw.

Gevelbelasting:

Bij een gevelbelasting < 63 dB moet de gevelwering van één van de geluidgevoelige ruimten lager dan 20 dB zijn, wil de binnenwaarde de toetsingsnorm van 43 dB overschrijden. Een doorsnee woning heeft doorgaans een geluidwering van > 20 dB. Alleen woningen met meerdere akoestisch zwakke kenmerken, zoals woningen met rieten onbeschoten daken, stalen ramen, schuiframen dauerlüftung, hebben mogelijk een lagere gevelwering. Als het gebouw een gevelbelasting < 63 dB heeft en niet meerder akoestisch zwakke kenmerken bezit waardoor aannemelijk is dat de geluidnorm voor het binnenniveau niet wordt overschreden, komt de woning niet in aanmerking voor een bouwkundige opname en stop het onderzoek. In de overige gevallen komt de woning wel in aanmerking voor een vervolgonderzoek.